




Узел крепления токоотвода на черепичной кровле



1 - 1



Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель под черепицу с крючком	Ip-d2214	шт	0,130
2	Проводник	Круг ст. оц φ6, φ8, φ10 мм	кг	φ6 - 0,22 кг/1м.п. φ8 - 0,40 кг/1м.п. φ10 - 0,63 кг/1м.п.

Примечание:

- "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Инд № подл	Подпись и дата	Взам инд №

Изм	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
Узел крепления токоотвода на черепичной кровле					